

20.02.2026 r.

**Aktualizacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:
Remont tarasów, balustrad, schodów zewnętrznych oraz elewacji budynków
przy ul. Kołobrzeskiej 3 i ul. Kołobrzeskiej 5**

W załączniku nr 2 do SIWZ – Podstawowy zakres robót pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie nowych warstw spadkowych na tarasach i schodach (4szt.), wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej podposadzkowej z **membrany hydroizolacyjnej EPDM gr. 1,2 mm**, wykonanie okładziny podłogowej gres gr. 2 cm o wym. 60x60 cm na podkładkach systemowych RENOPLAST.

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej należy wywinąć izolację pod istniejące docieplenie. Po wykonaniu fartuchów uszczelniających należy odtworzyć warstwę docieplenia ze styropianu o grubości mniejszej o 2 cm w stosunku do obecnej izolacji cieplnej.”

Uwaga:

Powyższe należy zastosować do przedmiaru robót (załącznik nr 3 do SIWZ) i uwzględnić w złożonej ofercie.